

רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976

רבדים בחקיקה

תוכן ענינים

4	<a href="#">Go</a>	פרק א': כללי	
4	<a href="#">Go</a>	הגדרות	סעיף 1
6	<a href="#">Go</a>	תחולה	סעיף 2
6	<a href="#">Go</a>	חובה לקבל רישיון	סעיף 3
6	<a href="#">Go</a>	בקשת רישיון	סעיף 4
6	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 5
6	<a href="#">Go</a>	נקיון המתקן	סעיף 6
6	<a href="#">Go</a>	אחסנת חפצים	סעיף 7
6	<a href="#">Go</a>	כלי קיבול מטלטלים	סעיף 8
6	<a href="#">Go</a>	אזור מונים	סעיף 9
6	<a href="#">Go</a>	מניעת שריפות ואמצעי כיבוי אש	סעיף 10
7	<a href="#">Go</a>	מינוי אחראי	סעיף 11
7	<a href="#">Go</a>	כניסה למכלים	סעיף 12
7	<a href="#">Go</a>	הארקות	סעיף 13
7	<a href="#">Go</a>	מרחקים מקווי חשמל	סעיף 13א
7	<a href="#">Go</a>	סטיות מרחקים	סעיף 13ב
7	<a href="#">Go</a>	מקלטים	סעיף 14
7	<a href="#">Go</a>	פרק ב': חוות מכלים	
7	<a href="#">Go</a>	כמויות מותרות	סעיף 15
7	<a href="#">Go</a>	גידור	סעיף 16
7	<a href="#">Go</a>	איסורים ושילוט בחוות מכלים	סעיף 16א
7	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 17
7	<a href="#">Go</a>	איסור הכנסת גפרורים ומצית	סעיף 18
7	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט סוג א'	סעיף 19
7	<a href="#">Go</a>	מרחקים בין מכלים על קרקעיים	סעיף 20
8	<a href="#">Go</a>	מרחקים בין מכלים לגדר	סעיף 21
8	<a href="#">Go</a>	מאצרה	סעיף 22
8	<a href="#">Go</a>	ניקוז מאצרה	סעיף 23
8	<a href="#">Go</a>	דרכים לרכב כיבוי אש	סעיף 24
8	<a href="#">Go</a>	סטיות מרחקים וקבילות	סעיף 25
8	<a href="#">Go</a>	פרק ג': חוות מכלי גפ"מ	
8	<a href="#">Go</a>	כמויות מותרות	סעיף 26
9	<a href="#">Go</a>	גידור	סעיף 27
9	<a href="#">Go</a>	אמצעי כיבוי אש	סעיף 28
9	<a href="#">Go</a>	אחסנת גפ"מ	סעיף 29
9	<a href="#">Go</a>	מרחקים בין מכלים	סעיף 30

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976

נוסח מלא ומעודכן

9	<a href="#">Go</a>	מרחקים בין מכלים לגדר למבנה וכו'	סעיף 31
9	<a href="#">Go</a>	מניעת נזילה	סעיף 32
9	<a href="#">Go</a>	דרכים לרכב כיבוי אש	סעיף 33
9	<a href="#">Go</a>	סטיות מרחקים	סעיף 34
9	<a href="#">Go</a>	פרק ד': תחנות תדלוק ציבוריות	
9	<a href="#">Go</a>	תדלוק בגפ"מ	סעיף 34א
9	<a href="#">Go</a>	כמויות מותרות	סעיף 35
10	<a href="#">Go</a>	הטמנת מכלים וכיסויים	סעיף 36
10	<a href="#">Go</a>	הגנת מכלים תת קרקעיים	סעיף 37
10	<a href="#">Go</a>	הטמנת מכל מתחת למסלול רכב	סעיף 38
10	<a href="#">Go</a>	מרחקים מפתחי מכל לדרכים ומבנים	סעיף 39
11	<a href="#">Go</a>	מרחקים ממכל תת קרקעי למבנה	סעיף 40
11	<a href="#">Go</a>	רישוי עבודת ריתוך	סעיף 41
11	<a href="#">Go</a>	השוואת פוטנציאל השמלי	סעיף 42
11	<a href="#">Go</a>	איסורים בתחנת תדלוק ציבורית	סעיף 42א
11	<a href="#">Go</a>	אורור מכלים	סעיף 43
11	<a href="#">Go</a>	מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים	סעיף 44
12	<a href="#">Go</a>	חניונים מקורים	סעיף 45
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 46
12	<a href="#">Go</a>	סטיות מרחקים	סעיף 47
12	<a href="#">Go</a>	פרק ה': מחסני גפ"מ	
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 48
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 49
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 50
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 50א
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 51
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 52
12	<a href="#">Go</a>	מחסן אספקה מרכזית של גפ"מ	סעיף 53
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 53א
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 53א1
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 53ב
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 54
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 55
12	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 55א
12	<a href="#">Go</a>	פרק ו': תחנות תדלוק פנימיות	
13	<a href="#">Go</a>	תדלוק בגפ"מ	סעיף 55ב
13	<a href="#">Go</a>	כמויות מותרות	סעיף 56
13	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט סוג א'	סעיף 57
13	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט סוג ב' או ג'	סעיף 58
13	<a href="#">Go</a>	הטמנת מכלים כיסויים והגנתם	סעיף 59
13	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על קרקעי	סעיף 60
13	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 61
13	<a href="#">Go</a>	מרחקים מפתח מכל לדרכים ומבנים	סעיף 62
13	<a href="#">Go</a>	מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים	סעיף 63
13	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 64
13	<a href="#">Go</a>	סטיות ממרחקים	סעיף 65
13	<a href="#">Go</a>	איסורים בתחנת תדלוק פנימית	סעיף 65א
14	<a href="#">Go</a>	פרק ז': מחסנים פרטיים	
14	<a href="#">Go</a>	כמויות מותרות	סעיף 66

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976

נוסח מלא ומעודכן

14	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט סוג א'	סעיף 67
14	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט סוג ב' או ג'	סעיף 68
14	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 69
14	<a href="#">Go</a>	סטיות מרחקים וקיבולת	סעיף 70
14	<a href="#">Go</a>	פרק ח': מחסנים סיטוניים	
14	<a href="#">Go</a>	כמויות מותרות	סעיף 71
14	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט סוג ב' או ג'	סעיף 72
15	<a href="#">Go</a>	הטמנת מכלים כיסויים והגנתם	סעיף 73
15	<a href="#">Go</a>	אחסנת נפט במכל על קרקעי	סעיף 74
15	<a href="#">Go</a>	אחסנה בחביות	סעיף 75
15	<a href="#">Go</a>	מרחקים מיחידת מילוי מכליות	סעיף 76
15	<a href="#">Go</a>	סטיות מרחקים וקיבולת	סעיף 77
15	<a href="#">Go</a>	פרק ט': הוראות שונות	
15	<a href="#">Go</a>	עונשין	סעיף 77א
15	<a href="#">Go</a>	הוראות מעבר	סעיף 78
15	<a href="#">Go</a>	תחילה	סעיף 79
15	<a href="#">Go</a>	ללא כותרת	סעיף 80

רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן - הפקודה), וסעיף 11א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

<p>1. * בתקנות אלה –</p> <p>"אש גלויה" - להבה, גץ, ניצוץ חשמלי או מקור כלשהו בעל אנרגיה מספקת לגרום להתלקחותם של גזים או נוזלים המאוחסנים במיתקן;</p> <p>"בעל מיתקן" – כל אחד מאלה:</p> <p>(1) בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי הענין;</p> <p>(2) אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועל העסק;</p> <p>(3) הבעל הרשום או המחזיק בנכס שבו מצוי העסק;</p> <p>"מאצרה" – שטח שעליו בנוי מכל או מכלים לנפט והמוקף בדפנות מתאימות למניעת התפשטות הנוזל מחוצה לו;</p> <p>"גדר" – קיר בנוי או גדר רשת מתכתית חזקה בגובה של 2.5 מטרים לפחות ובה לפחות שני שערים מרוחקים ככל האפשר זה מזה;</p> <p>"גדר רשת צפופה" - גדר בגובה שלא יפחת מ-1.8 מטר, וחלקה התחתון בגובה 0.6 מטר לפחות עשויה מחומר אטום ובלתי דליק וחלקה העליון עשוי מרשת צפופה או מחומר אטום ובלתי דליק;</p> <p>"גפ"מ" - גז פחממני מעובה;</p> <p>"דופן איסוף" (bund wall) - הדופן המקיפה את השטח שעליו בנוי מכל או מכלים לנפט והבנויה בהתאם לדרישות תקנות אלה;</p> <p>"רשות הרישוי" – כמשמעותה בחוק;</p> <p>"חוות מכלים" - אתר להחסנת נפט נוזלי בכמויות העולות על 150 מטר מעוקב (להלן – מ"ק) (לרבות מסוף (terminal));</p> <p>"חוות מכלי גפ"מ" - אתר בו מאוחסן גפ"מ בכמות העולה על 10 ק"ל במכלים ניידים למטרה מסחרית;</p> <p>"יחידת ניפוק" (dispenser) - מכשיר המשמש לניפוק נפט ממכל האיחסון, בין אם המשאבה מותקנת ביחידת הניפוק ובין בתוך המכל;</p> <p>"מחסן אספקה מרכזית" - מתקן הנועד להספקה מרכזית של גפ"מ בלחץ בינוני לבנייני מגורים, לבנייני מלאכה, תעשייה ולמטרות חקלאיות;</p> <p>"מחסן גפ"מ" - אתר שבו מאוחסנים למטרות מסחריות גפ"מ במכלים ובגלילים אשר תקן</p>	<p>הגדרות</p> <p>תק' תשס"ה-2005</p> <p>תק' תשס"ה-2005</p> <p>תק' תשס"ה-2005</p> <p>תק' תשס"ה-2005</p> <p>תק' תשס"ה-2005</p> <p>תק' תשס"ה-2005</p> <p>תק' תשס"ה-2005</p>
---	---

\* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3602 מיום 19.10.1976 עמ' 126.

תוקנו ק"ת תשמ"א: מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 411 – תק' תשמ"א-1981. מס' 4242 מיום 16.6.1981 עמ' 1094 - תק' (מס' 2) תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ו מס' 4916 מיום 24.3.1986 עמ' 702 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשס"ה מס' 6376 מיום 13.3.2005 עמ' 550 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן ור' תקנה 55 לענין תחולה.

- ישראלית ת"י 70 (מכלים לגזים פחממניים מעובים) (גזי נפט מסחריים) חל עליהם, וכן כל מחסן לאספקה מרכזית של גפ"מ";
- "מחסן פרטי" - אתר שבו מאחסנים ומשתמשים בנפט נוזלי לצרכי מפעל כמשמעותו בפקודה, בכמות שאישר המפקח הראשי למפעל או לסוג של מפעלים;
- "מחסן סיטוני" - אתר שבו מאחסנים נפט סוג ג' בכמות שאינה עולה על 50 מ"ק לשם מכירה לקמעונאים במכליות;
- "מכלית" - כלי רכב להובלת מוצרי נפט;
- "מכל" - מכל לגפ"מ או מכל לנפט, לפי הענין;
- "מכל גפ"מ" - כלי קיבול לגפ"מ המתאים לתקן הישראלי ת"י 158 חלק 1 - מיתקנים לגזים פחממניים מעובים (גפ"מ): מאגרים, או בהתאם לשיטת בניה מקובלת ושאשר המפקח הראשי;
- "מכל נפט" - כלי קיבול לנפט נוזלי המתאים לאחד מהתקנים הישראליים ת"י 4468 חלקים 1 ו-2, מכלי דלק מרותכים מפלדה או ת"י 4571 חלק 1 מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: ייצור והגנה קתודית, לפי הענין או תקן אחר שאשר מפקח העבודה הראשי;
- "מפקח עבודה", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח העבודה הראשי" - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;
- "מיתקן" - חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ, תחנת תדלוק ציבורית, מחסן גפ"מ, תחנת תידלוק פנימית, מחסן פרטי ומחסן סיטוני;
- "נפט" - כל נוזל או גז פחממני מתלקח, לרבות גפ"מ, גז טבעי וכל חומר מתלקח אחר ששר העבודה הכריז עליו כנפט לענין תקנות אלה, למעט משחות סיכה, שמני סיכה ואספלט;
- "נפט נוזלי" - נפט, למעט גפ"מ וגז טבעי;
- "נפט סוג א" -
- (1) נפט שנקודת ההבזקה שלו אינה עולה על 20 מעלות צלזיוס באחת מן הבדיקות כלהלן:
- (א) Abel Apparatus Method HIP 170/59
- (ב) Tag Closed Tester Method ASTM D 58-64;
- (2) נפט גולמי, גפ"מ וגז טבעי;
- "נפט סוג ב'" - נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על 20 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור בהגדרת נפט סוג א', אך אינה עולה על 55 מעלות צלזיוס בבדיקה Pensky Martens Closed Tester Method ASTM D 93-66;
- "נפט סוג ג'" - נפט שנקודת ההבזקה שלו עולה על 55 מעלות צלזיוס בבדיקה כאמור בהגדרת "נפט סוג ב'";
- "נקודת סיכון" - כל אחד מאלה:
- (1) פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור וניקוז המורכבים על מכל או צינור;
- (2) שסתומים מוברגים או אוגנים למיניהם המורכבים על מכלים או צינורות וכן נקודות אחרות שבהן מתבצע חיבור או ניתוק של הצינורות;
- (3) מדי מפלס גובה, נפח או לחץ המורכבים על מכל או צינור;
- (4) משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז, למעט פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור, מדי גובה, נפח ולחץ המצוידים בנחיר עוצר של 2 מ"מ, וכן משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז המהווים חלק ממיתקן מילוי או פריקה של מכליות וקרונות;
- "פתח מכל" - כל פתח או חיבור למכלת שדרכם עלולים להימלט אדים לחלל האוויר החופשי, כגון צינור אוורור, צינור מילוי דלק למכל ופתח מדידה;

- "רשת צפופה" - רשת עשויה ברזל מגולבן או מתכת בלתי מחלידה, שבה עובי התיל לפחות 0.6 מ"מ וגודל החללים אינו עולה על 12x12 מ"מ;
- תק' תשס"ה-2005 "תחנת תדלוק פנימית" – אתר לאחסנת נפט לתדלוק רכב לצריכה עצמית ובכמות שאינה עולה על 100 מ"ק;
- תק' תשס"ה-2005 "תחנת תדלוק ציבורית" – אתר לאחסנת נפט למכירה לציבור לשם תדלוק רכב או למטרות אחרות, לרבות תחנת תדלוק פנימית שכמות הנפט המאוחסנת בה עולה על 100 מ"ק;
- 2.\* (א) תקנות אלה לא יחולו על אחסנת נפט במכל או במכלים שקיבולם פחות מ-450 ליטר נפט סוג א' או פחות מ-2200 ליטר נפט סוג ב' או סוג ג', או פחות מ-2200 ליטר נפט סוג ב' ו-ג', ובלבד שקיבולם הכולל לא יעלה על הכמויות האמורות.
- תק' תשס"ה-2005 (ב) תקנות אלה יחולו על אחסנת נפט בתחנת תדלוק פנימית או ציבורית גם בכמות הפחותה מזו המפורטת בתקנת משנה (א).
- 3.\* (א) לא תיתן רשות הרישוי רישיון אלא אם כן מפקח עבודה אישר את המיתקן.  
(ב) לא יאחסן אדם נפט אלא במקום שאישר מפקח עבודה.  
(ג) לא ישנה אדם מיתקן אלא באישור מפקח עבודה.
- 4.\* בקשה לרישיון יגיש בעל המיתקן לרשות הרישוי בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000; בתכניות שיצרף יצוינו גם כל פרטי המיתקן באופן ברור, לרבות קיבול מכלי הנפט לסוגיו, וכן פירוט קווי מתח ומיתקני חשמל למתח גבוה ועליון, המצויים במרחק של עד 35 מטרים מהמיתקן.
- תק' תשס"ה-2005 5.\* (בוטלה).
- 6.\* כל מיתקן יוחזק במצב נקי, לרבות מעשבי בר.
- 7.\* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במיתקן חפצים וסחורות אלא בהתאם לתנאי הרישיון.
- 8.\* לא יעורמו כלי קיבול מטלטלים המכילים נפט אחד על גבי השני בגובה העשוי לסכן את חוזקם או את יציבות הערימה; גלילי גפ"מ יאוחסנו במאונך, בין שהם מלאים או ריקים, פרט לגלילים חסרי שסתום בטיחות, שיאוחסנו במאונך או במאונך.
- אוורור מבנים 9.\* מבנים לאחסנת כלי קיבול מטלטלים המכילים נפט ייבנו מחומר בלתי דליק, מאווררים בפתחי אוורור מפולשים ומרושתים ברשת צפופה קרוב לרצפה וקרוב לתקרה.
- מניעת שריפות ואמצעי כיבוי אש תק' תשס"ה-2005 10.\* (א) לא תיעשה במיתקן עבודה כאש גלויה אלא באישור מוקדם ובכתב לכך מאת אדם האחראי להפעלת המיתקן ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות נאותים למניעת דליקה.  
(ב) לא יעשן אדם במיתקן אלא במקומות שקבע מראש לכך האחראי להפעלת המיתקן; במקום שנקבע כאמור יוצב שלט נאה לעין.
- תק' תשס"ה-2005 (ג) ציוד חשמלי בחוות גפ"מ ובמחסן גפ"מ הנמצא בשטח פתוח בתחום 15 מטר מנקודת סיכון יהיה מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) לפי הוראות ת"י 60079 ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: דרישות כלליות (להלן – ת"י 60079).
- תק' תשס"ה-2005 (ד) בשטח פתוח של מיתקן, בתחום 15 מטרים ממכלים, מאבזורים המותקנים על צינורות, וכן מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז לנפט סוג א', יהיה ציוד חשמלי מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) בהתאם לת"י 60079 או בעל בטיחות עצמותית (Intrinsically Safe); הוראה זו תחול על תחנת תדלוק ציבורית או פנימית לגבי יחידות הניפוק והמשאבות; ואולם הדרישה לקיום ציוד מוגן התפוצצות או בעל בטיחות עצמותית בתוך וסביב יחידות הניפוק, בתחנת תדלוק ציבורית ובתחנת תדלוק פנימית, חלה במרחק של 6 מטרים מהיחידה, לגבי נפט סוג א', ו-1.5 מטרים לגבי נפט סוג ב' ו-ג' עד גובה החלל שבו נמצאת המשאבה או יחידה המניה, ובלבד שגובה זה לא יפחת מ-1.5 מטרים.
- תק' תשס"ה-2005 (ה) בכל מיתקן ייקבעו ציוד, מכשירים ואבזורים ויוחזקו חומרים מתאימים למניעת אש ולכיבוי אש, לפי דרישת רשות הכבאות; הציוד, המכשירים, האבזורים והחומרים כאמור, יוחזקו

במצב תקין ומוכנים לשימוש בכל עת; עובדי המיתקן יודרכו בהפעלת האמצעים האמורים.	
11. * בחוות מכלים ובחוות מכלי גפ"מ ימונה אדם אחראי להפעלתם; שמו ומענו וכן מספר הטלפון שבו ניתן להשיגו יצויינו על שלט שיוצב במקום נראה לעין.	מינוי אחראי תק' תשס"ה-2005
12. * לא יכנס אדם ולא ירשה לאחר להיכנס למכל, אלא לאחר נקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ולאחר קבלת אישור בכתב מאת בעלי המיתקן או מי שהוסמך לכך.	כניסה למכלים
13. * בחוות מכלים ובחוות מכלי גפ"מ –	הארקות
(1) המכלים ומערכת הצינורות המשמשת למילוי רכב ולמילוי כלי קיבול אחרים יהיו מוארקים; ההארקה תבוצע בהתאם למפרט בתקן אמריקאי NFPA 77 או תקן מתאים אחר שיאשר מפקח העבודה הראשי מראש;	תק' תשס"ה-2005
(2) בטרם ממלאים או מרוקנים כלי קיבול או תובלה לנפט יחוברו אלה באמצעות מוליך אל המכל או המכלים, כך שתיווצר השוואה פוטנציאלית חשמלית ביניהם.	
13א. * (א) המרחק האפקי ממרכז קו מתח נמוך עד 1000 וולט בעל תילים לא מבודדים לפתח מכל וליחידות ניפוק יהיה 5 מטר לפחות.	מרחקים מקורי חשמל תק' תשמ"א-1981
(ב) המרחק האפקי ממרכז קו מתח גבוה עד 33 ק"ו עם תילים לא מבודדים לפתח מכל או ליחידת ניפוק יהיה 9 מטר לפחות בשטח בין עירוני ו-8 מטר לפחות בשטח עירוני.	
(ג) המרחק האפקי בין התיל החיצוני של קו מתח גבוה מעל ל-33 ק"ו יהיה –	
(1) לגבול המיתקן - 10 מטר לפחות;	
(2) לפתח מכל, ליחידת ניפוק לנפט סוג א' ולגפ"מ - 25 מטר לפחות;	
(3) לפתח מכל, ליחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג' - 15 מטר לפחות.	
(ד) בחוות מכלים ובחוות גפ"מ כל קו מתח חשמלי עילי אשר יכול לשחרר מספיק אנרגיה להדלקת תקרובת נפיצה על-ידי ניתוק, קצר או הארקה יגמר מחוץ לאזור המכלים ומחוץ למערכת הניקוז של נפט סוג א'.	
13ב. * המפקח הראשי רשאי לקבוע סטיות מן המרחקים שנקבעו בתקנה 13א ובתנאים שיקבע בכל מקרה ומקרה, אם המרחק מפתחי מכל או מיחידת ניפוק לעמודי החשמל מצדיק זאת לדעתו; אם המרחק בין עמודי החשמל קטן מן המקובל, אם קיימת הגנה מתחת לתילים המונעת נגיעתם במיתקנים או באדמה או אם המיתקן הוא בשטח עירוני.	סטיות מרחקים תק' תשמ"א-1981
14. * אדם הבונה מקלט יקפיד שנפט ואדי נפט לא יצטברו בו.	מקלטים
<b>פרק ב': חוות מכלים</b>	
15. * לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בחוות מכלים בכמות העולה על זו שאישר המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.	כמויות מותרות תק' תשס"ה-2005
16. * חוות מכלים תגודר בגדר.	גידור
16א. * בחוות מכלים –	איסורים ושילוט בחוות מכלים תק' תשס"ה-2005
(1) לא יעשן אדם ולא ישתמש בטלפון נייד או במכשיר קשר שאינו עומד בדרישות תקנה 10(ג) ו-(ד), למעט במבנה המצוי בתוכה;	
(2) יותקן שלט אזהרה בנוסח "אין לעשן ואין להשתמש בטלפון נייד או מכשיר קשר שאינו מוגן התפוצצות למעט במבנה" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים.	
17. * (בוטלה).	תק' תשס"ה-2005
18. * לא יכניס אדם לחוות מכלים גפרורים ומציתים אלא בהסכמת האחראי להפעלתה.	איסור הכנסת גפרורים ומצית
19. * נפט סוג א' יוחסן במכלים בעלי גגות צפים, או במכלים בעלי סידורים נאותים מיוחדים שאישר מראש המפקח הראשי.	אחסנת נפט סוג א'
20. * המרחק בין דפנות שני מכלים על קרקעיים סמוכים יהיה כלהלן:	מרחקים בין מכלים על קרקעיים

- (1) כאשר אחד מהם מכיל נפט סוג א' או סוג ב' - לא פחות ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ולא פחות מ-6 מטר;
- (2) כאשר שני המכלים מכילים נפט סוג ג' - לא פחות מ-6 מטר.
- 21.\*** המרחק בין דופן מכל על קרקעי ובין גדר חוות מכלים יהיה כלהלן:
- (1) למכל לנפט סוג א' או סוג ב' - לא פחות מ-15 מטר;
- (2) למכל נפט סוג ג' - לא פחות מ-6 מטר.
- 22.\*** (א) מכלים על קרקעיים יותקנו במאצרה.
- (ב) הקיבולת של מאצרה למכלים לנפט סוג א' או סוג ב' תהיה שווה לפחות לקיבולת הכוללת של המכלים שבתוכה.
- (ג) הקיבולת של מאצרה למכלים לנפט סוג ג' תהיה לפחות 110% מהקיבולת של המכל הגדול שבתוכה.
- (ד) דופן מאצרה תהיה –
- (1) בגובה הדרוש ליצירת הקיבולת כאמור בתקנות משנה (ב) ו-ג);
- (2) אטומה למעבר נפט;
- (3) מסוגלת לעמוד בפני הלחץ ההידרוסטטי של עמוד מים במלוא גובה מצדה האחד;
- (4) בנויה מאדמה, בטון או חומר בעל תכונות דומות לשלה.
- (ה) המרחק מדופן מכל נפט אל דופן המאצרה לא יעלה על 30 מטר במאצרה המכילה מכל אחד, ועל 15 מטר במאצרה המכילה יותר ממכל אחד.
- (1) לא תיבנה מאצרה משותפת למספר מכלי נפט אלא אם מתקיימים אלה:
- (1) קיבולת המכל הגדול ביותר שבתוכה אינו עולה על 3,000 מ"ק;
- (2) סך הכל של קיבולת מכלי הנפט שבתוכה אינו עולה על 6,000 מ"ק;
- (3) מספר מכלי הנפט מסוג א' או ב' אינו עולה על ארבעה.
- 23.\*** (א) לכל מאצרה תהיה מערכת ניקוז מצויידת במגופים הניתנים להפעלה בנוחות.
- (ב) הניקוז במאצרה יהיה כלפי חוץ וללא מעבר דרך שכנתה.
- (ג) מערכת הניקוז תיאסף למפריד נפט נאות אשר ימנע יציאת הנפט אל מחוץ לשטח החווה.
- 24.\*** חוות מכלים תוקף לאורך הגדרות מבפנים בדרך למעבר רכב כיבוי אש, וכן דרכי גישה ומעבר אחרים, אשר –
- (1) רוחבם לא יקטן מ-3.0 מטר;
- (2) חוזקם יתאים למעבר בכל עונות השנה לרכב הנעה ב-4 גלגלים בעל משקל של לפחות 27 טון;
- (3) יאפשרו לרכב להתקרב לדופן מכל נפט עד למרחק של 30 מטר ממנו;
- (4) יהיו בהם מפרצי עקיפה לרכב חונה לפחות כל 100 מטר, וכן אפשרות סיבוב הרכב בקצה של דרך מוצא.
- 25.\*** המפקח הראשי רשאי לאשר מרחקים קטנים מאלה שנקבעו בתקנות 20 ו-21 והוא רשאי להתיר סטייה מהקיבולת האמורה בתקנה 22 (ו) ומהוראת תקנה 23 (ב) אם לאחר התייעצות עם רשות הכבאות בכל האמור במניעת אש וכיבוי אש הנסיבות מצדיקות זאת לדעתו.
- פרק ג': חוות מכלי גפ"מ**
- 26.\*** לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן גפ"מ בחוות מכלי גפ"מ בכמות העולה על זו שאישר המפקח הראשי, או שהסכים לה שר הבטחון או מי שהסמיך לכך או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהם קבעו.

- גידור  
אמצעי כיבוי אש
27. \* חוות מכלי גפ"מ תגודר בגדר.
28. \* בכל חוות מכלי גפ"מ –
- (א) ייקבעו ציוד, מכשירים ואבזרים ויוחזקו חומרים מתאימים לכיבוי אש בהתאם לדרישת רשות הכבאות; אלה יקוימו במצב תקין וראוי לשימוש בכל עת.
- (ב) עובדי החווה יודרכו בהפעלת אמצעים אלה.
- אחסנת גפ"מ
29. \* (א) גפ"מ בחוות גפ"מ יוחסן במכלים קבועים, המחוברים בצנרת למערכת פריקה או מילוי.
- (ב) השטחים שמתחת למכלי גפ"מ על קרקעיים יוכשרו בצורה אשר תבטיח, במקרה של נזילה ניקוז מהיר של גפ"מ נוזלי, אל אתר מרוחק 10 מטר לפחות מכל מכל גפ"מ אחר; קיבולת האתר לניקוז הגפ"מ הנוזלי יהיה שווה ל-50% לפחות מקיבולת המכל הגדול ביותר המתנקז אליו.
- (ג) הגפ"מ במכלים מקוררים יאוחסן בהתאם להוראות המפקח הראשי.
- מרחקים בין מכלים
30. \* (א) המרחק בין דפנות מכלי גפ"מ אופקיים על קרקעיים סמוכים יהיה לא פחות מ-150 ס"מ.
- (ב) המרחק בין דפנות מכלי גפ"מ כדוריים על קרקעיים סמוכים יהיה לא פחות מקוטר המכל הגדול שביניהם.
- (ג) המרחק בין דופן מכל לבין נקודת מילוי או פריקה של מכלית או קרון גפ"מ, או לקצה משטח מילוי או איחסון לגלילי גפ"מ ניידים יהיו לא פחות מ-10 מטר.
- (ד) המרחק בין מכל גפ"מ לבין מכלים לאחסנת מוצרי נפט מסוג ב' או ג, יהיה לא פחות מ-15 מטר.
- מרחקים בין מכלים לגדר למבנה וכו' תק' תשמ"א-1981
31. \* (א) המרחק בין דופן מכל גפ"מ על קרקעי נייד לגדר למשרד, למחסן, לבית מלאכה וכיוצא באלה יהיה לא פחות מ-20 מטר.
- (ב) המרחק בין נקודת סיכון לגדר, למשרד, למחסן, לבית מלאכה וכיוצא באלה יהיה לא פחות מ-20 מטר.
- (ג) לענין תקנת משנה (ב), "נקודות סיכון" הן נקודות סיכון המפורטות להלן:
- (1) פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור וניקוז המורכבים על מכל או צנרת;
- (2) שסתומים מתוברגים או מאוגנים למיניהם המורכבים על מכלים או צנרת;
- (3) מדי מפלס גובה, נפח או לחץ המורכבים על מכל או צנרת;
- (4) משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז.
- למעט פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור, מדי גובה, נפח ולחץ המצויידיים בנחיר עוצר של 2 מ"מ, וכן נקודות כאמור המהוות חלק ממיתקן מילוי או פריקה של מכליות וקרונות.
- מניעת נזילה
32. \* בחוות מכלי גפ"מ יינקטו אמצעים יעילים להנחת דעתו של המפקח הראשי למניעת נזילת הגפ"מ מחוץ לחווה.
- דרכים לרכב כיבוי אש
33. \* חוות מכלי גפ"מ תצוייד בדרכים ודרכי גישה ומעבר, כאמור בתקנה 24.
34. \* המפקח הראשי רשאי לקבוע מרחקים קטנים מאלה הקבועים בתקנות 30 ו-31 אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת.
- סטיות מרחקים
- פרק ד': תחנות תדלוק ציבוריות
34. \* (א) בתחנת תדלוק ציבורית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו, לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ, דרישות תקן ת"י 5512 מיתקנים לתדלוק רכב בגז פחממני מעובה (גפ"מ) במהדורה המעודכנת (להלן – ת"י 5512).
- (ב) הוראות תקנות 35 עד 47 לא יחולו על מיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ.
- כמויות מותרות תק' תשמ"ה-2005
35. \* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בתחנת תדלוק ציבורית בכמות העולה על זו שאישר

המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

**36.\*** לא יאוחסן נפט אלא במכלים תת קרקעיים – שמתקיימים בהם שניים מאלה:

הטמנת מכלים וכיסויים תק' תשס"ה-2005

- (1) הם כוסו בשכבת אדמה בעובי של 0.6 מטר לפחות או הוטמנו כאמור בתקנה 38; אולם אם אין זה מעשי להטמין מכלים בתוך הקרקע רשאי המפקח הראשי להתיר לכסות את המכל בשכבת אדמה בעובי של 0.6 מטר לפחות ושוליה יעובדו בשיפוע או בקירות מגן כך שתימנע חשיפת המכל מפאת גשמים ורוחות;
- (2) המרחק בין שני מכלי נפט סמוכים וכן המרחק בין מכל לגבול המגרש יהיה לא פחות מ-0.5 מטר.

**37.\*** לא יוחסן נפט אלא במכלים שהוטמנו מחוץ למסלולי תנועת רכב והשטח שמעליהם מוגן מפני עליית רכב באחד מאלה:

הגנת מכלים תת קרקעיים

- (1) אבני שפה בגובה 0.15 מטר לפחות מסביב השטח בו טמונים המכלים;
- (2) עמודי מגן מצינורות ברזל בקוטר שלא יפחת מ-3", בגובה שלא יפחת מ-0.9 מטר מעל לקרקע ובמרחקים שאינם עולים על 1.5 מטרים זה מזה;
- (3) גדר או מעקה שהם בגובה של לא פחות מ-0.9 מ'.

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ה-2005

**38.\*** מקום שאין זה מעשי למלא אחר הוראות תקנה 37, מותר להטמין בתחנת תדלוק ציבורית מכל או חלק ממנו מתחת למסלול רכב או במקום שמעליו עלול לנוע רכב או מתחת לתוואי של יחידת ניפוק או כל תוואי אחר, אם מתקיימים שני אלה:

הטמנת מכל מתחת למסלול רכב תק' תשס"ה-2005

- (1) מעל המכל שכבת אדמה בעובי של 0.4 מטר לפחות ומעליה הוצב משטח בטון מזוין שממדיו בולטים באופן אופקי 1 מטר לפחות מעבר לקצות המכל; בבטון המזוין יתקיימו דרישות ת"י 466: חוקת הבטון ות"י 412: עומסים במבנים – עומסים אופייניים, טבלה 12 סוג כלי רכב (2);

- (2) כוות איש (Manhole) במשטח בטון תכוסה במכסה בעל חוזק שווה למשטח בטון.

**39.\*** פתח מכל נפט יהיה מרוחק בהתאם לסוג הנפט המאוחסן בו כלהלן:

מרחקים מפתחי מכל לדרכים ומבנים תק' תשס"ה-2005

נפט סוג א' / נפט סוג ב' או ג	נפט סוג א' / נפט סוג ב' או ג	במטרים
0.5	4.5	(1) ממדרכה לרשות הציבור
0.5	1.5	(2) ממדרכה לרשות הציבור אם יש הפרדה על-ידי רשת צפופה המשתרעת 1 מטר לפחות משני צדי הפתח
0.5	1.5	(3) ממדרכה פנימית
0.5	1.5	(4) מגבול המגרש שאינו לאורך מדרכה או לאורך דרך לרשות הציבור
0.5	0.5	(5) מגבול המגרש שאינו לאורך מדרכה או לאורך דרך לרשות הציבור אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה כמפורט בפיסקה (2)
0.5	1.5	(6) מפתח מבנה בו אין אש גלויה
0.5	4.5	(7) מפתח כניסה למזנון, מסעדה, מטבח ומכל מבנה בו קיימת אש גלויה
0.5	1.5	(8) מפתח כאמור בפיסקה (7) אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה המשתרעת 1 מטר לפחות לשני צדי מעבר פתח המבנה וכן 1 מטר מעבר לפתח המכל
1.5	4.5	(9) ממבנים הנמצאים על מגרש גובל
0.5	1.5	(10) ממבנים הנמצאים על מגרש גובל אם יש הפרדה על-ידי רשת צפופה המשתרעת 1 מטר לפחות מעבר לשני צדי פתח המכל

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976

נוסח מלא ומעודכן

- (11) מגנרטור חשמלי 4.5 1.5
- (12) מבריכות ביוב של רשת הביוב הציבורית 4.5 1.5
- 40.\* (א)** המרחק מקצה מכל תת-קרקעי עד לקיר מבנה שאין בו אש גלויה יהיה 0.5 מטר לפחות.
- 40.\* (ב)** המרחק מקצה מכל תת קרקעי עד לקיר החיצוני של מרתף יהיה לא פחות מ-1 מטר; אולם מותר להקטינו עד ל-50 ס"מ אם מתקיים אחד מאלה:
- (1) פני המפלס העליון של המכל יהיה מתחת לריצפת המרתף הנמוך ביותר;
  - (2) המכל יכיל נפט סוג ג';
  - (3) המכל יוטמן בבריכה מביטון אטום לנפט המאוחסן במכל;
  - (4) המכל הוא מכל משני.
- 41.\*** לא תבוצע בשטח תחנת תדלוק ציבורית עבודת ריתוך אלא אם קיבל מנהל התחנה אישור לכך מאת מפקח העבודה האזורי.
- 42.\*** לא ימלא אדם מכל ולא ירשה למלא מכל בנפט בטרם השווה הפוטנציאל החשמלי בין המכל למכלית שממנה פורקים.
- 42.\*** בתחנת תדלוק ציבורית –
- (1) לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן;
  - (2) נהג חייב לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק;
  - (3) אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב הודמם;
  - (4) בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר; אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים; השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 ס"מ על 50 ס"מ.
- 43.\*** מכל נפט יצוייד בצינור אוורור שמתקיימים בו כל אלה:
- (1) קטר לא פחות מ-1 1/2";
  - (2) פתחו העליון מוטה כלפי מטה ומצוייד ברשת מתכתית שממדי נקביה לא יעלו על 3x3 מ"מ או בבולם להבות נאות;
  - (3) גובה פתחו העליון יהיה 3.5 מטרים לפחות מעל לפני הקרקע שבסביבתו ובמרחק של 1.5 מטרים לפחות מחלונות ומפתחי מבנים אחרים;
  - (4) יותקן כך שברדיוס של 2.5 מטרים מהקו האנכי של קצהו העליון לא תהיה כניסה למרתף או למבנה תת קרקעי אחר.
- 44.\* (א)** דופן יחידת ניפוק יהיה מרוחק בהתאם לסוג הנפט המוחסן בו כאמור להלן:

מרחקים מחכל תת-קרקעי למבנה תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ה-2005

רישוי עבודת ריתוך

השוואת פוטנציאל חשמלי תק' תשס"ה-2005

איסורים בתחנת תדלוק ציבורית תק' תשס"ה-2005

אוורור מכלים

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ה-2005

מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים תק' תשס"ה-2005

נפט סוג א' / סוג ב' או ג'	נפט סוג א' / סוג ב' או ג'	במטרים
1	3.5	(1) מפתח מכל לנפט סוג א'
0.5	3.5	(2) מפתח מכל לנפט סוג ב' או ג'
1.5	4.5	(3) ממדרכה לרשות הציבור
		(4) ממדרכה לרשות הציבור המופרדת מיחידת הניפוק בגדר רשת צפופה המשתרעת לפחות
-	1	(1) 4.5 מטרים לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג א'
0.5	-	(2) 1.5 מטרים לכל צד של יחידת ניפוק לנפט סוג ב' או ג'
0.5	1.5	(5) מגבול מגרש בלתי מגודר שאינו לאורך מדרכה או דרך לרשות הציבור
		(6) מגבול מגרש כאמור בפסקה (5) אם יש הפרדה בגדר רשת צפופה לפחות
0.5	0.5	ל-1.5 מטרים מכל צד של יחידת הניפוק
0.5	0.5	(7) מפתח מבנה שאין בו אש גלויה

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976

נוסח מלא ומעודכן

0.5	1	מפתח משרד ומחסן שמנים	(8)	
		מפתח מסעדה, מזנון, בתי-שימוש או מפתח מבנה אחר בו קיימת אש גלויה	(9)	
1	4.5	מפתח כאמור בפיסקה (9) אם קיימת הפרדה בגדר רשת צפופה המשתרעת	(10)	
0.5	1.5	לפחות 1.5 מטרים משני צדי יחידת הניפוק		
1	4.5	מפתח מקלט או מרתף	(11)	
(ב) לענין תקנת משנה (א) –				
"מרתף" – כל מבנה אשר מפלס רצפתו נמוך ממפלס המשטח אשר מסביב ליחידת הניפוק;				
"פתח" – כל פתח אשר שפתו התחתונה פחות מ-0.6 מטר מפני הקרקע הסמוכה לו.				
		45.* (א) לא תותקן יחידת ניפוק בחניון מקורה אלא בהיתר מאת המפקח הראשי ובכפוף לתנאים שקבע.		חניונים מקורים
		(ב) לא יתיר המפקח הראשי התקנת יחידת ניפוק בחניון מקורה אלא אם קיים אוורור טבעי מספיק לפיזור אדי הנפט, ובהעדר אוורור טבעי מספיק - מותקן אוורור מלאכותי נאות.		
		(ג) לא יתיר המפקח הראשי התקנת יחידת ניפוק לנפט סוג א' במקום שמפלסו נמוך ממפלס דרך הגישה אל יחידת הניפוק.		
		46.* (בוטלה).		תק' תשמ"א-1981
		47.* המפקח הראשי רשאי לקבוע –		סטיות מרחקים
		(1) מרחקים קטנים מן האמור בתקנות 36, 39 ו-44, אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת.		
		(2) (בוטלה).		תק' תשמ"א-1981
<b>פרק ה': מחסני גפ"מ</b>				
		48.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		49.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		50.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		50א.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		51.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		52.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		53.* מחסן אספקה מרכזית יותקן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1: מיתקנים לגזים פחמימניים (גפ"מ): מאגרים, פרקים א', ב', ד' ו-ה'.		מחסן אספקה מרכזית של גפ"מ תק' תשס"ה-2005
		53א.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		153א.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		53ב.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		54.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		55.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005
		55א.* (בוטלה).		תק' תשס"ה-2005

פרק ו': תחנות תדלוק פנימיות

- 55.ב\* (א) בתחנת תדלוק פנימית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו, לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ, דרישות תקן ת"י 5512.
- (ב) הוראות תקנות 56 עד 65 לא יחולו על מיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ.
- 56.\* לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן נפט בתחנת תדלוק פנימית בכמות העולה על זו שאישר המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.
- 57.\* נפט סוג א' יוחסן במכלים תת קרקעיים בלבד.
- 58.\* נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן במכל תת קרקעי, או במכל על קרקעי בהתאם לתקנה 60.
- 59.\* מכלים תת קרקעיים יותקנו, יוטמנו, יכוסו ויוגנו בהתאם לתקנות 36, 37 ו-38.
- 60.\* אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על-קרקעי מותרת בתנאים שלהלן:
- (1) המכלים מותקנים במאצרה שקיבולה עולה ב-10% לפחות על קיבול המכל הגדול שבה;
  - (2) למאצרה פתחי ניקוז המצוידים במגופים נאותים הניתנים להפעלה מבחוץ;
  - (3) המרחק בין דופן מכל לדופן המאצרה יהיה 0.5 מטר לפחות במכל שקיבולו אינו עולה על 30 מ"ק, ו-2 מטרים לפחות במכל שקיבולו עולה על 30 מ"ק או שהקיבול הכולל במאצרה עולה על 150 מ"ק;
  - (4) המרחק בין דפנות שני מכלים סמוכים לא יפחת ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ובלבד שלא יפחת ממטר אחד;
  - (5) המרחק בין דופן מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה כקוטר המכל, לפחות, ובלבד שלא יפחת מ-2 מטרים ואין הכרח שיעלה על 6 מטרים;
  - (6) המרחק בין דופן מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חופשית לרכב כיבוי אש ויהיה ברוחב של 3 מטרים לפחות;
  - (7) השטח המגודר יהיה במרחק של 3 מטרים לפחות מגבול המגרש אלא אם כן קיים לאורכו קיר אטום בגובה של 1.8 מטרים לפחות.
- 61.\* (בוטלה).
- 62.\* המרחק מפתח מכל לדרכים ומבנים יהיה בהתאם לתקנה 39.
- 63.\* המרחק בין יחידת ניפוק לפתח מכל, למדרכה ציבורית, לגבול מגרש, לפתח מבנה, פתח מקלט או פתח מרתף יהיו בהתאם לתקנה 44.
- 64.\* המרחק האפקי מקו חשמל לפתח מכל וליחידות ניפוק יהיה בהתאם לתקנה 46.
- 65.\* המפקח האזורי רשאי לקבוע –
- (1) מרחקים קטנים מן האמור בתקנות 36, 37, 39, 62 ו-63 אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת;
  - (2) סטיות מן המרחקים שנקבעו בתקנה 13 א אם המרחק מפתח מכל או מיחידת ניפוק לעמודי חשמל מצדיק זאת לדעתו, או אם המרחק בין עמודי החשמל קטן מן המקובל או אם התחנה היא בשטח עירוני.
- 65.א\* בתחנת תדלוק פנימית –
- (1) לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן;
  - (2) נהג חייב לדומם מנוע הרכב בעת התדלוק;
  - (3) אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב הודמם;

תדלוק בגפ"מ  
תק' תשס"ה-2005

כמויות מותרות  
תק' תשס"ה-2005

אחסנת נפט סוג א'

אחסנת נפט סוג ב' או ג'  
תק' תשס"ה-2005

הטמנת מכלים כיסויים  
והגנתם

אחסנת נפט סוג ב'  
או סוג ג' במכל  
על-קרקעי  
תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ה-2005

מרחקים מפתח מכל  
לדרכים ומבנים  
מרחקים מיחידת  
ניפוק לדרכים ומבנים

תק' תשס"ה-2005

סטיות ממרחקים  
תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ה-2005

איסורים בתחנות  
תדלוק פנימית  
תק' תשס"ה-2005

(4) בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר; אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים; השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 ס"מ עד 50 ס"מ.

**פרק ז': מחסנים פרטיים**

**66.\*** לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במחסן פרטי נפט בכמות העולה על זו שאישר המפקח האזורי או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע.

כמויות מותרות  
תק' תשס"ה-2005

**67.\*** נפט סוג א' יוחסן במכלים תת-קרקעיים שהוטמנו, כוסו והוגנו בהתאם לאמור בתקנות 36, 37 ו-38.

אחסנת נפט סוג א'  
תק' תשס"ה-2005

**68.\*** נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן כאמור להלן:

אחסנת נפט סוג ב'  
תק' תשס"ה-2005

(1) במכלים תת-קרקעיים שהוטמנו, כוסו והוגנו בהתאם לתקנות 36, 37 ו-38;

(2) במכלים על-קרקעיים –

(א) בכמות העולה על 500 מ"ק בהתאם לתקנות 20, 21, 22 ו-23;

(ב) בכמות שאינה עולה על 500 מ"ק בתנאים שלהלן:

(1) המכלים מותקנים במאצרה שקיבולה 110% לפחות של קיבולת המכל הגדול שבה;

(2) למאצרה פתחי ניקוז המצויידיים במגופים נאותים הניתנים להפעלה מבחוץ;

(3) המרחק בין דופן מכל לדופן המאצרה יהיה מטר אחד לפחות במכל שקיבולו אינו עולה על 30 מ"ק, ו-2 מטר לפחות אם הקיבול של מכל כל-שהוא עולה על 30 מ"ק או הקיבול הכולל במאצרה עולה על 150 מ"ק;

(4) המרחק בין דפנות שני מכלים סמוכים יהיה לא פחות ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ובלבד שלא יקטן ממטר אחד;

(5) המרחק בין דופן מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה לפחות כקוטר המכל, ובלבד שזה לא יקטן מ-2 מטר ואין חובה שיהיה גדול מ-6 מטר;

(6) המרחק בין דופן מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חפשית לרכב כיבוי אש ויהיה ברוחב של לפחות 3 מטר;

(3) בחביות בכמות שאינה עולה על 10 מ"ק בתנאים שלהלן:

(א) חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;

(ב) שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות 100 ס"מ מעל לקרקע;

(ג) השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות 3 מטר מגבול המגרש, אלא אם קיים לאורכו קיר אטום בגובה של 180 ס"מ לפחות.

**69.\*** (בוטלה).

תק' תשס"ה-2005

**70.\*** המפקח האזורי רשאי לאשר מרחקים ותנאים שונים מהאמור בפרק זה אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת לדעתו.

סטיות מרחקים  
וקיבולת  
תק' תשס"ה-2005

**פרק ח': מחסנים סיטוניים**

תק' תשס"ה-2005

**71.\*** לא יאחסן אדם ולא ירשה לאחסן במחסן סיטוני נפט בכמות העולה על הכמות שאישר המפקח האזורי או בניגוד לתנאים ולסייגים שקבע באישורו.

כמויות מותרות  
תק' תשס"ה-2005

**72.\*** נפט סוג ב' או סוג ג' יוחסן במכל תת-קרקעי, או במכל על-קרקעי בהתאם לתקנה 74 או בחביות בהתאם לתקנה 75.

אחסנת נפט סוג ב'  
או ג'

- 73.\*** מכלים תת-קרקעיים יותקנו, יוטמנו, יכוסו ויוגנו בהתאם לתקנות 36, 37 ו-38.
- 74.\*** אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על-קרקעי מותרת בכפוף לקיום התנאים המפורטים בתקנה 60.
- 75.\*** אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' בחביות מותרת בתנאים שלהלן:
- (1) הכמות המוחסנת אינה עולה על 10 מ"ק;
  - (2) חביות מלאות יוחסנו בנפרד מחביות ריקות;
  - (3) שטח האחסנה יגודר ברשת מתכתית חזקה בגובה של לפחות 1 מטר מעל לקרקע;
  - (4) השטח המגודר יהיה במרחק של לפחות 3 מטר מגבול המגרש אלא אם קיים לארכו קיר אטום בגובה של 1.8 מטרים לפחות.
- 76.\*** המרחק בין יחידת מילוי מכליות, למדרכה לרשות הציבור, לגבול מגרש, לפתח מבנה, לפתח מקלט ולפתח מרתף יהיה בהתאם לתקנה 44.
- 77.\*** המפקח האזורי רשאי לאשר מרחקים ותנאים שונים מהאמור בפרק זה, אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת לדעתו.
- פרק ט': הוראות שונות**
- 77א.\*** העובר על הוראה מהוראות תקנות 42 או 65 דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
- 78.\*** המפקח הראשי רשאי לפטור מפעל או מקום עסק, שהיו קיימים ערב תחילתן של תקנות אלה, מהחובה למלא אחרי הוראות אלה, כולן או מקצתן לתקופה שהוא יקבע.
- 79.\*** תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
- 80.\*** (בוטלה).

הטמנת מכלים כיסויים והגנתם  
אחסנת נפט במכל על קרקעי  
תק' תשס"ה-2005

אחסנה בחביות  
תק' תשס"ה-2005

מרחקים מיחידת מילוי מכליות  
תק' תשס"ה-2005

טטיות מרחקים וקיבולת  
תק' תשס"ה-2005

עונשין  
תק' תשס"ה-2005

הוראות מעבר

תחילה

תק' תשס"ה-2005

משה ברעם  
שר העבודה

כ' בסיון תשל"ו (18 ביוני 1976)